

競争入札設計図書等に関する回答書

令和5年 6月26日

福島県立福島高等学校長

工事（委託業務）番号	第23-79010-0001号
工事（委託業務）名	福島高校受電設備改修工事
質 問 事 項	
<p>1. 金抜き設計書では漏電火災警報器①・②と記載、図面番号「7」にて⑧漏電火災警報機・⑨漏電火災警報機と記載ですが図示記号が「49」に該当しています。 「LD-1」「LD-2」を改修対象でよろしいでしょうか。</p> <p>2. 各限流ヒューズは予備品を考慮するでしょうか。実数量のみでしょうか。</p>	
回 答 事 項	
<p>1 金抜き設計書の漏電火災警報器①・②は、ご指摘のとおり図面番号「7」の「LD-1」「LD-2」の更新となります。 電子閲覧システムの詳細図「douryoku.pdf」を差し替えましたので確認してください。</p> <p>2 各限流ヒューズは実数量のみです。</p>	

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成20年3月28日付け19財第7998号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成20年3月28日付け19財第7986号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。