

福島高校空調設備等保守管理業務委託設計書（金抜き）

| 名 称 | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 暖房設備 | | 1 | 式 | | | |
| 2 ポンプ類 | | 1 | 式 | | | |
| 3 自動制御設備 | | 1 | 式 | | | |
| 4 諸経費 | | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 小 計 | | | | | | |
| 消費税 | | 10 | % | | | |
| 合 計 | | | | | | |

| 名 | 称 | 仕 | 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|---------------|-----------------|---|----|----|----|----|----|
| 2 ポンプ類 | | | | | | | | |
| 2-1 | 空調用ポンプ PW-1 | PE-505-1.5 | | 1 | 台 | | | |
| | 空調用ポンプ PW-2 | PE-505-1.5 | | 1 | 台 | | | |
| | 空調用ポンプ PW-3 | PE-505-2.2 | | 1 | 台 | | | |
| | 空調用ポンプ PW-4 | PE-405-1.5 | | 1 | 台 | | | |
| 2-2 | オイルポンプ PO-1 | OC-205-M0.2 | | 2 | 台 | | | |
| | オイルポンプ PO-2 | OC-205-M0.4 | | 2 | 台 | | | |
| 2-3 | 給水加圧ポンプ TWP-1 | N3-255THN+TAB-5 | | 1 | 台 | | | |
| | 小計 | | | | | | | |

| 名 | 称 | 仕 | 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|------------------|---|---------------|------|----|----|----|----|
| 3 自動制御設備 | | | | | | | | |
| 3-1 | 中央監視装置 | | スマートスクリーン | 1 | 式 | | | |
| | MCU | | メインコントロールユニット | - | - | | - | |
| 3-2 | 熱源廻り制御 | | | 1 | 式 | | | |
| | 配管温度検出器 | | | (2) | 台 | | - | |
| | 屋内形温度調節器 | | | (1) | 台 | | - | |
| | 室内形温度センサ | | | (1) | 台 | | - | |
| | デジタル指示調節器 | | | (1) | 台 | | - | |
| 3-3 | オイルタンク廻り制御 | | | 1 | 式 | | | |
| | フロートスイッチ | | | (2) | 台 | | - | |
| | 液面計 | | | (1) | 台 | | - | |
| | 液面指示調節計 | | | (1) | 台 | | - | |
| | 液面警報制御装置 | | | (2) | 台 | | - | |
| | 重油用電磁弁 | | | (3) | 台 | | - | |
| | 感震装置 | | | (1) | 台 | | - | |
| 3-4 | ファンコンバクター制御 | | 10sets | 1 | 式 | | | |
| | Inflex FC | | | (10) | 台 | | - | |
| | ネオパネル | | | (10) | 台 | | - | |
| | ファンコイル比例弁アクチュエータ | | | (10) | 台 | | - | |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------|-------|------|---|---|---|
| | ファンコイル用比例三方弁 | | (10) | 台 | — | — |
| 3-5 | パネルヒーター元弁制御 Inflex FC | 6sets | 1 | 式 | | |
| | 室内形温度センサ | | (6) | 台 | — | — |
| | ファンコイル比例弁アクチュエータ | | (6) | 台 | — | — |
| | ファンコイル用比例三方弁 | | (6) | 台 | — | — |
| 3-6 | 外気温湿度計測 | | 1 | 式 | | |
| | 挿入形温湿度センサ | | (1) | 台 | — | — |
| 3-7 | 自動制御盤 | | 1 | 式 | | |
| | 小計 | | | | | |