

競争入札設計図書等に関する回答書

平成 3 0 年 7 月 1 7 日

福島県立福島高等学校長

工事番号	第 1 8 - 7 9 0 1 0 - 0 0 0 2 号
工事名	福島高校第一体育館照明改修工事
質 問 事 項	
① 金抜き設計書において、コンパネ等の養生資材が表記されていませんが、どこかの項目に含めて計算しているのでしょうか。 ② 金抜き設計書 施工第0-0002号表にある「照明器具取付金物 104×205」について、1組あたりの単価もしくは1組に含まれる資材内訳を教えてください。 ③ 金抜き設計書 施工第0-0001号表にある「トラック運転 4t積」は何を運搬するためのものなのでしょうか。 ④ 施工内訳表 頁0-0007 トラック運転 4t積 につきまして、使用日数を公開していただけないでしょうか。	
回 答 事 項	
① コンパネ等の養生資材は、頁0-0007 ローリングタワー（リース料）の「養生」で計上しています。 ② 施工第0-0002号表にある「照明器具取付金物 104×205」は、未来工業㈱ 製 ビームラックル（品番 S G B K - 2 0 ）を参考にしております。 ③ 施工第0-0001号表にある「トラック運転 4t積」は、ローリングタワーの運搬費です。 ④ 施工内訳表 頁0-0007 トラック運転 4t積 における使用日数は<u>3</u>日です。 ※上記④において、閲覧図書の施工内訳表を修正しましたので、ご確認ください。	